

Jan Panek  
Radny Rady Powiatu Łańcuckiego

OR. 0003.35.2019

*Streszczenie*  
*Janis*  
*18.11.2019*

Rakaszawa 16.11.2019r.

STAROSTA POWIATU ŁAŃCUCKIEGO

2019-11-16  
226631RPM19

STAROSTA POWIATU ŁAŃCUCKIEGO

PAN ADAM KRZYSZTOŃ

Zwracam się do Pana z uprzejmą prośbą o podjęcie interwencji w sprawie złego rozwiązania funkcjonalności sedesów w łazienkach nowo oddanego budynku chirurgii Szpitala w Łańcucie.

Prośbę swoją kieruję wskutek próżb i zażaleń kierowanych do mnie przez pacjentów przebywających na tym oddziale. Sedesy są zamontowane zbyt nisko co powoduje lęk pacjentów przy siadaniu oraz ogromne trudności przy wstawaniu. Dodatkowa trudność dla pacjentów to brak uchwytów które były by pomocne przy siadaniu i wstawaniu.

W zeszłym tygodniu osobiście w obecności pielęgniarki oddziałowej obejrzałem łazienki i potwierdzam uwagi dotyczące sedesów.

W czasie rozmów z pacjentami dowiedziałem się że w obawie przed trudnościami korzystania z sedesów decydują się na inne rozwiązania co na pewno podnosi koszty leczenia i zajmuje czas personelu.

Proszę o potraktowanie zgłaszanego problemu jako priorytetowy i podjęcie stosownych działań.

*Jan Panek*

Wykonano w 2 egz.

1. Starosta Powiatu Łańcuckiego
2. a/a




OR. 0003.35.2019  
„Centrum Medyczne w Łańcucie”  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością®



CM/TG/222/135/2019

Łańcut, 27.11.2019r.



Pan Jan Panek

Radny Powiatu Łańcuckiego

Dotyczy pisma z dnia 18.11.2019r w sprawie łazienek na oddziale chirurgii

„Centrum Medyczne w Łańcucie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w odpowiedzi na Pana pismo dotyczące „złego rozwiązania funkcjonalności sedesów” (cytat z pisma) w oddziale chirurgii nowowypbudowanego budynku oddziałów zabiegowych informuje, że: budynek został wybudowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, oraz Polskimi Normami tj. :

- Prawo Budowlane – Ustawa z dnia Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z dnia 7 lipca 1994r., Prawo budowlane z późn. zmianami
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. z 2012r. Poz. 462 z późniejszymi zmianami
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 201/2008, poz. 1239)
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 26 czerwca 2012 roku w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą - Dz. U z 2012r, poz Nr 739
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Dz. U. Nr 75 z dn. 15.06.2002r. wraz z późniejszymi zmianami w tym Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 201/2008, poz. 1238)
- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 28.08.2003r., w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, załącznik: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 26.09.1997r.- Dz U. Nr 169 poz. 1650

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 124, Poz. 1030)
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719)
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej „w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie” z dnia 07.04.2004 – Dz. U. Nr 109 poz 1156
- Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 25.01.2005 w sprawie jednolitego tekstu Ustawy o drogach publicznych Dz. U. Nr 19 poz. 115
- PN-EN ISO 6946:2004 - Komponenty budowlane i elementy budynku Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła Metoda obliczania
- PN-EN ISO 13370:2008 - Ciepłne właściwości użytkowe budynków - Przenoszenie ciepła przez grunt - Metody obliczania
- PN-EN 12831:2006 - Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego
- PN-EN ISO 13790:2008 - Energetyczne właściwości użytkowe budynków – Obliczanie zużycia energii do ogrzewania i chłodzenia
- Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe ( Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz. 276 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( Dz. U. z 2006 r. Nr 171 poz. 1225 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne ( Dz. U. z 2008 r. Nr 45 poz. 271 z późniejszymi zmianami)
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi - Dz. U. z 2006, Nr. 180, poz. 1325
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1968 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu promieniowania jonizującego. Dz. U. 1968 nr 20 poz. 122
- Wytyczne Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie Projektowania Wentylacji i Klimatyzacji w obiektach służby zdrowia ( Szpitali Ogólnych ) - 1984
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2002 r. w sprawie danych wymaganych w opisie technicznym lokalu przeznaczonego na aptekę ogólnodostępną - Dz. u. z 2002 r, nr 161, poz. 1337
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2002 r. w sprawie wykazu pomieszczeń wchodzących w skład powierzchni podstawowej i pomocniczej apteki - Dz. U. z 2002r. Nr 161, poz. 1338
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki - Dz. U. z 2002 r. Nr 171 poz. 1395
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki. Dz.U. 2002 nr 187 poz. 1565
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2006 r. w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje Dz.U. 2006 nr 169 poz. 1216
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi - Dz. U. z 2010r. Nr 139, poz. 940

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 października 2006 r. w sprawie postępowania ze zwłokami osób zmarłych w szpitalu - Dz. U. z 2006 r. Nr 203, poz. 1503
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne - Dz. U. z 2004 r. Nr 43, poz. 408 z późn. zmianami
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej oraz diagnostyki i terapii radioizotopowej chorób nienowotworowych - Dz. U. z 2008r. Nr 59, poz. 365
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie nadzoru i kontroli w zakresie przestrzegania warunków ochrony radiologicznej w jednostkach organizacyjnych stosujących aparaty rentgenowskie do celów diagnostyki medycznej, radiologii zabiegowej, radioterapii powierzchniowej i radioterapii schorzeń nienowotworowych - Dz. U. z 2007r. Nr 1, poz. 11

Łazienki we wszystkich salach chorych, oraz w pozostałych pomieszczeniach zostały wykonane w wersji podstawowej z zachowaniem norm dotyczących obiektów publicznych. W łazienkach znajduje się wyposażenie do wykonywania czynności mycia pacjenta asystowanego:

- poręcz kątowa 90,
- wieszak zasłony prysznicowej wraz z wspornikiem sufitowym i zasłonką prysznicową 2500x2000 mm,
- ławeczka składana w wersji z stali nierdzewnej lub z tworzywa sztucznego.

Ponadto obiekt jest wyposażony w łazienki i węzły sanitarne w wersji dla osób niepełnosprawnych tj. z miskami ustępowymi zamontowanymi na wysokości 46-48cm (górna krawędź miski). Zamontowany sprzęt i aparatura mają wymagane prawem atesty i certyfikaty łącznie z atestami higienicznymi pozwalającymi na montaż w obiektach służby zdrowia. Dokumenty te zostały dostarczone przez wykonawcę robót i są dostępne do wglądu w naszej siedzibie.

PREZES ZARZĄDU  
  
 ŁAŃCUT

Do wiadomości:

1. Adresat
2. Pan Starosta Powiatu Łańcuckiego- Adam Krzysztoń
3. a/a